



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Юрьянского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Большевиков, 32, пгт. Юрья, 613600, тел. 2-12-63 (код 266)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2/1/1-2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" ПГТ МУРЫГИНО ЮРЬЯНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Заведующей МКДОУ детский сад «Теремок» пгт. Мурыгино

Шишкиной Галине Борисовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Юрьянского района по пожарному надзору (начальника ОНДПР Юрьянского района)

(наименование органа ГПН)

№ 2 от «27» января 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «25» февраля 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «25» февраля 2021 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Юрьянского района по пожарному надзору майором внутренней службы Лялиным Леонидом Анатольевичем (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

зданий, территории, помещений МКДОУ детский сад «Теремок» пгт. Мурыгино

613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт. Мурыгино, ул. Набережная, 2а

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с : заведующей МКДОУ детский сад «Теремок» пгт. Мурыгино Шишкина Галина Борисовна

(должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте отсутствует аварийное освещение путей эвакуации.	ст.52, ст.53, п.1 п.п.4 ст.84 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 23; п. 7.6.3 СП 52.13330.2016, п.4.3.12 СП 1.13130.2020.	До 01.02.2022г.	

2.	На объекте отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.п. 17,30,42,43,48,50,52,54,60,412.	До 01.02.2022г	
----	---	--	----------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Юрьянского района
по пожарному надзору Лялин Л.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МКДОУ детский сад «Теремок»
пгт. Мурыгино
Шишкина Галина Борисовна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 25 » февраля 2021 г.

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г.Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62. E mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.